

Checklista för säker gasolhantering vid tillfälliga evenemang



Det är viktigt att flaskorna står stadigt och skyddade från obehöriga




Läckspray kan användas för att kontrollera att anslutningarna är täta



En godkänd gasolslang är orange, märkt och högst 1,5 meter lång



Flaskventilen ska vara lätt åtkomlig och stängas då gasolen inte används



Gasolbrännaren får inte vara för nära brännbart material och ska vara CE-märkt



Utrymmet där flaskorna finns ska skyltas med någon av ovanstående skyltar



Klassen är märkt på handbrandsläckaren

- ✓ Endast dagsbehovet får finnas på förbrukningsstället Oövervakad förvaring får inte ske på publik plats.
- ✓ Gasoltransport till och från förbrukningsstället ska ske på ett säkert sätt med tätpropp iskruvad, lämpligen före eller efter tid för evenemangets öppethållande.

Placering

- ✓ Hantering får inte ske i byggnad. Gasolflaskor ska placeras minst 3 meter från öppning i byggnad. Större volym än 60 liter placeras minst 3 meter från byggnad.
- ✓ Gasolflaskorna ska förvaras stående och stadigt uppställda på väl ventilerad plats, där frånluftsöppningar mynnar på lämplig plats.
- ✓ Gasolflaskorna ska genom sin placering vara skyddade mot obehöriga, nedfallande föremål och påkörning.

Anslutning

- ✓ Varje gasinstallation ska vara täthetskontrollerad och funnen tät. Om inte läckindikator finns, ska täthetsprov genomföras med läckspray eller tvållösning vid varje flaskbyte. Reservflaska ska vara försedd med tätpropp.
- ✓ Flaskventil ska vara lättkomlig och stängas vid arbetets slut eller vid längre uppehåll. Utrustning som kan utgöra tändkälla får inte förekomma inom 1 meter från ventilen.
- ✓ Gasolslang får vara högst 1,5 m lång och ska vara avsedd för gasol, det vill säga orange och märkt "Kaltbeständig" eller "-30°C". Om inte reducer- eller slangbrottsventil finns ska slangen vara stålarmrad. Slangen ska bytas minst vartannat år.

Minsta avstånd mellan gasolbrännare och ovanför beläget brännbart material t.ex. skåp, hylla eller tältduk är 0,5 m och i sidled 0,2 m.

- ✓ Brännare ska vara CE-märkt, vilket bl a innebär att det finns en tändsäkring som stänger gasoltillförsel om lågan slocknar.
- ✓ Väl synlig varningsskylt ska finnas anslagen på varje tält eller marknadsstånd där gasol finns.
- ✓ Handbrandsläckare med pulver och lägst klass 27A 144B C skall finnas och vara lätt tillgänglig.