


## Checklista för kontroll av brandskydd vid tillfällig övernattnig

Checklista fylls i av utsedd förläggningsansvarig. Checklistan ska efter genomförd kontroll finnas ifylld och tillgänglig hos förläggningsansvarig under hela perioden som övernattnigen pågår. På begäran av brandförsvaret ska checklistan kunna uppvisas.

### Innan övernattnigen ska förläggningsansvarig kontrollera nedanstående punkter:

		OK	Brist
1.	Brand- och utrymningslarm (alternativt brandvarnare, där det är ok) fungerar. Fastighetsägare är kontaktad för att säkerställa funktion och att funktionstest är genomfört.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Utrymningsvägarna, hela vägen till det fria, är upplåsta och lätt öppningsbara utan nyckel eller annat redskap.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Utrymningsvägarna är Ej blockerade.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Vägledande markering (gröna skyltar med vita symboler) finns i tillräcklig omfattning. Belysta eller genomlysande skyltar lyser. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Släckutrustning finns på avsedda platser och i tillräcklig omfattning. Den är plomberad och manometern är inom grönt område.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Brandavskiljande dörrar fungerar. Vilket innebär att tryckesfallet går in i slutbläcket och dörren blir tät mot karmen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Lokaler som inte används för övernattnigen är låsta.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Övernattande personer har fått information om: Utrymningsvägar, Brand- och utrymningslarm, Uppsamlingsplats, Släckutrustning samt ordningsregler. Information behövs fortlöpande till nyförelkomna gäster.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Ordningsregler, utrymningsplan samt telefon för larmmöjlighet till 112 finns i varje övernattningsrum.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Antal övernattande överensstämmer med lokalens/utrymmets förutsättningar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Förläggningsplan, där det bland annat framgår vilka lokaler som används och antalet personer som finns i respektive övernattningslokal, finns.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Övernattningslokaler är organiserade på ett lämpligt sätt med avseende på placering av sängplatser (se förslag i bilder nedan).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>